

# **TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

**NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT  
KFT.  
CONTINENTAL ARÉNA**

Készítette:  
**QUALIFIKÁCIÓ Bt.**  
Nyíregyháza

**2016.**

## Tartalomjegyzék

<b>Jogi szabályozás</b> .....	<b>3</b>
A Szabályzat célja .....	3
A Szabályzat hatálya .....	3
<b>Tűzvédelmi ügyrend</b> .....	<b>4</b>
A tűzvédelmi szervezet .....	4
Ügyvezető tűzvédelmi feladatai .....	4
Vezető beosztású dolgozók tűzvédelmi feladatai.....	5
Tűzvédelmi megbízott feladatai .....	6
Tűzvédelmi szolgáltató feladatai.....	6
Munkavállalók tűzvédelmi feladatai .....	7
<b>A létesítmény valamennyi helyiségére, építményére, szabadterére vonatkozó tűzvédelmi szabályok</b> .....	<b>8</b>
Tevékenység befejezésekor végrehajtandó feladatok .....	9
Tűzveszélyes tevékenység.....	10
Dohányzás .....	11
Raktározás és tárolás .....	11
Éghető folyadék tárolása, szállítása .....	12
Tűzoltási út, terület és egyéb utak.....	13
Kiürítés .....	14
Biztonsági világítás és jelek .....	15
Villamos berendezések és világítás.....	16
Villám elleni védelem .....	18
Tűzjelző berendezés .....	18
Beépített tűzoltó berendezés.....	21
Tüzelő-, fűtőberendezések .....	22
Égéstermék-elvezetők .....	22
Hő és füstelvezetők .....	22
Szellőztetés.....	23
Csatornahálózat .....	23
Oltóvízellátás.....	24
Tűzoltó készülékek, tűzoltó-technikai eszközök.....	24
Közösségi rendezvények.....	25
Tűzvédelmi oktatás .....	26
<b>Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások</b> .....	<b>28</b>
Iroda, tárgyaló .....	28
Zuhanyzó, WC, mosdó.....	29
Lelátók.....	30
Küzdőtér .....	30
Porta .....	31
Karbantartó műhely.....	32
Járművek .....	34
Gépjárműtároló.....	34
Raktár .....	35
Vendégszobák .....	36
Öltöző, ruhatár.....	37
Stúdió .....	37
Edzőterem.....	38
Üzlethelyiség.....	39

Pénztár.....	40
Irattár.....	40
Takarítószer raktár.....	41
Elektromos kapcsoló helyiség.....	41
Gépészeti terek.....	42
Rendezvények.....	43
Tűzjelzés.....	44
Tűzoltás.....	44
Személyek mentése.....	45
Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat.....	46
<b>Záró rendelkezések.....</b>	<b>47</b>
<b>Mellékletek.....</b>	<b>48</b>
Nyilvántartás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről.....	48
Feltétel alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez.....	49
Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése.....	50
Új belépő tűzvédelmi oktatása.....	51
Tűzoltó készüléket készenlétben tartó ellenőrzési kötelezettségei.....	52
Tűzoltó készülékek számának meghatározása.....	53
Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat.....	54

## Jogi szabályozás

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Continental Arénára a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított, 1996. évi XXXI. törvény 19. § alapján, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII. 06.) BM rendelet szabályai szerint kiadom az alábbi Tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: **Szabályzat**).

## A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a létesítmény egészére egységesen rögzítse a vezetők, munkavállalók, tűzvédelmi feladatait, tűzvédelmi eljárások szabályait, esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő magatartást, továbbá a munkavégzésre, egyéb tevékenység végzésére vonatkozó általános és eseti tűzvédelmi előírásokat.

A Szabályzat, a tűzvédelmi előírások érvényesülésére kiadott belső szabályozás, amelyet a tűz megelőzése érdekében mindenkinek, akire a szabályzat hatálya kiterjed, be kell tartani.

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat a munkavállalók, a létesítményben tartózkodók, a rájuk vonatkozó mértékben megismerjék, továbbá megtartsák.

A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. A létesítmény területén bekövetkezett változások alapján, a tűzvédelmi megbízott, vagy a tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott cég köteles azt kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és kiadni.

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az ügyvezető, valamint az általa tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott személy a felelős.

A tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátásával Kohut Árpád műszaki vezetőt bízom meg.

## A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a létesítmény állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalóira,
- a létesítmény területén szerződés, megbízás, engedély alapján ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra, tevékenységet végzőkre,
- az egyes helyiségek, szabadterek bérlőire, illetve a bérlők állandó vagy ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalóira,
- a létesítmény látogatóira, vendégeire.

A Szabályzat területi hatálya a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Continental Aréna Nyíregyháza, Géza utca 8-16. szám alatti létesítményére terjed ki.

A Szabályzat időbeni hatálya a kiadás napjától a visszavonásig terjed ki.

## **Tűzvédelmi ügyrend**

A tűzvédelmi ügyrend a létesítmény vezetőinek, dolgozóinak, tűzvédelmi feladatait határozza meg. A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló munkaszerződésekben kell rögzíteni.

### **A tűzvédelmi szervezet**

1. A létesítmény vezetője a tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi szervezeten keresztül gyakorolja.
2. A tűzvédelmi szervezet felépítése
  - ügyvezető
  - Continental Aréna igazgató
  - tűzvédelmi megbízott
  - vezető beosztású dolgozók
  - tűzvédelmi szolgáltató
  - munkavállalók
3. A tűzvédelmi előírások betartásához, a tűzvédelmi és egyéb berendezések, felszerelések, eszközök beszerzéséhez, üzemképességének fenntartásához, az előírt időszakos felülvizsgálatok, karbantartások elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról az ügyvezető gondoskodik.

### **Ügyvezető tűzvédelmi feladatai**

1. Felelős a létesítmény tűzvédelméért.
2. Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket.
3. Nevesíti a tűzvédelmi tevékenységet ellátó tűzvédelmi megbízottat.
4. Folyamatosan tájékozódik a tűzvédelmi ügyek alakulásáról, szükség szerint de legalább évente beszámoltatja a tűzvédelmi megbízottat és a tűzvédelmi szolgáltatót a tűzvédelmi helyzetről.
5. Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet megszervezéséről, a tűzvédelmi megbízott és szolgáltató részére biztosítja a zavartalan anyagi és technikai feltételeket.
6. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén e feladatra, intézkedésre jogosult személyt bíz meg.
7. Előzetes egyeztetés szerint biztosítja az illetékes tűzoltóság részére a létesítmény területén gyakorlatok, helyismereti foglalkozások megtartását.
8. Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést fogantatosítani.
9. Elkészíti, vagy elkészítteti a tűzvédelemmel összefüggő dokumentációkat, azokat hatályba lépteti és ellenőrzi az abban foglaltak betartását.

10. A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él a munkáltatói fegyelmi jogkörével.
11. Írásban megbízza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedélyt adó személyt.
12. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében a vezető hatáskörébe tartozik.

#### **Vezető beosztású dolgozók tűzvédelmi feladatai**

1. Saját maguk, beosztottaik, a felügyeletükre bízott személyek egészségnek, testi épségének megőrzése, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos feltételek kialakítása, a vonatkozó előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása.
2. A munkavégzést, tevékenységet azonnal leállítani és haladéktalanul intézkedni ha tűz van vagy tűzveszély áll fenn.
3. A létesítményekben az előírásoknak megfelelő mennyiségű, és a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó eszköz helyszínen tartásáról gondoskodni.
4. Gondoskodni az előírt tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak dokumentálásáról.
5. Biztosítani és kötelezni a részvételt az irányításuk alá tartozó munkavállalók számára az oktatásokon, vizsgákon, és tanfolyamokon.
6. Gondoskodni a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.
7. Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni az illetékes felügyeleti, szakhatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját.
8. A tűzvédelmi helyzetre kiható változásokról értesíteni a tűzvédelmi megbízottat.
9. Kötelesek az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani.
10. Kötelesek meggyőződni arról, hogy az irányításuk alá tartozó területen tüzet okozó körülmény, a munkavégzés befejezése után nem maradt vissza.
11. Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint megszervezni tűzoltóság riasztását és a tűzoltást.
12. Hatáskörükön belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi, erkölcsi, illetve egyéb eszközöket alkalmazni.

**Tűzvédelmi megbízott feladatai**

1. Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban beállt változás (technológia, berendezés, szervezeti stb.) átvezetéséről, szükség esetén kiegészítéséről.
2. Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban a létesítmény használatával összefüggő tűzvédelmi előírások végrehajtást nyerjenek.
3. Részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemlén, tűzvizsgálatban stb.
4. Gondoskodik a műszaki berendezések, eszközök kezelési utasításainak kidolgozása során a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről.
5. Szervezi a dolgozók tűzvédelmi oktatását, gondoskodik azok végrehajtásáról és dokumentálásáról.
6. Gondoskodik a Tűzriadó Tervben foglaltak évenkénti gyakoroltatásáról és ennek dokumentálásáról.
7. Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését (tűzoltóeszközök, táblák stb.) elhelyezését és előírt ellenőrzésükről, felülvizsgálatukról gondoskodik.
8. Kiadja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére az írásbeli feltételt.
9. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzveszélyes munka végzését, a munkavégzés során a szabályok megtartását.
10. Jogszámban meghatározott tevékenységet végző munkavállaló tűzvédelmi szakvizsgájának meglétét megkövetelni.
11. A létesítményre az ismétlődő villamossági, villámvédelmi szabványossági és egyéb felülvizsgálatok elvégzését megrendeli és a hiányosságok kijavításáról gondoskodik.
12. A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez.
13. Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.
14. A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységet, változást annak megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.
15. Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedni.

**Tűzvédelmi szolgáltató feladatai**

1. Elkészíti jóváhagyásra és hatályba léptetésre a tűzvédelmi dokumentációkat, azokat folyamatosan naprakész állapotban tartja.

2. A létesítmény területén részletes ellenőrzést tart, a megállapításait jelzi az intézkedésre jogosult vezető felé.
3. Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
4. Előzetes egyeztetés alapján a munkavállalók részére megtartja a tűzvédelmi oktatást.
5. Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését és a szabályok be nem tartása esetén haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfüggesztésére.
6. Kapcsolatot tart a tűzoltósággal, részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken és képviseli - megbízás esetén – a létesítmény érdekeit.
7. Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálata és egyéb felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e.
8. Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés alapján feladatát képezi.
9. A létesítmény tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak elvégzésében a Qualifikáció Bt. működik közre.

#### **Munkavállalók tűzvédelmi feladatai**

1. Köteles megismerni és alkalmazni a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat.
2. A munkába állást megelőzően és azt követően köteles részt venni az ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon és az ott elhangzottak elsajátításáról számot adni.
3. Köteles megismerni a tűzjelzés lehetőségeit. Amennyiben tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, azt haladéktalanul jeleznie kell a Tűzoltóság felé.
4. A munkaterületén lévő közműelzárók (gáz, áram, víz) és tűzoltásra alkalmas eszközök helyét meg kell ismernie, használatát el kell sajátítania.
5. Köteles tűz vagy műszaki mentés esetén a tűzoltás vezető felhívásának eleget tenni, a szükséges felvilágosítást megadni.
6. Amennyiben tűzvédelmi szabálytalanságot észlel saját hatáskörben intézkedik annak megszüntetéséről. Hatáskör hiányában a munkahelyi vezetője felé jelzéssel él.
7. Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerint köteles közreműködni a tűz oltásában, az élet és vagyonmentésben.
8. Amennyiben tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörben dolgozik, munkáját csak érvényes szakvizsga bizonyítvány birtokában végezheti.
9. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a munkavégzés előtt, a tűzvédelmi megbízott és munkát elrendelő által, előzetesen kiadott írásbeli engedély birtokában kezdheti meg. Az engedélyben előírtak betartásáért személyes felelősséggel tartozik.



10. A Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlásában köteles a rá vonatkozó előírásnak megfelelően részt venni.
11. Munka végeztével köteles a munkahely átvizsgálását elvégezni, meggyőződni arról, hogy ott később tűz ne alakulhasson ki.

**A létesítmény valamennyi helyiségére, építményére, szabadterére vonatkozó  
tűzvédelmi szabályok**

**Általános használati szabályok**

1. A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az adott létesítmény területén kell tartani. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken is el kell helyezni.
2. Az építményt, építményrészt csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
3. Különbféle tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben, szabadtéren szabad folytatni.
4. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.
5. A helyiségből, szabadtérből, gépről, berendezésről, a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
6. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
7. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.
8. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
9. Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
10. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

11. A tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
12. A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
13. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
14. A tűzoltó eszközöket, vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni és akadálytalan megközelíthetőségüket biztosítani kell.
15. A gázvezetékeket sárga színjelöléssel kell ellátni.
16. Az üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.
17. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét jól látható és maradandó módon kell jelölni.

#### **Tevékenység befejezésekor végrehajtandó feladatok**

1. Tevékenység befejezésekor, a helyiséget utolsónak elhagyó személy az alábbi szempontokat figyelembe véve, azok végrehajtása, ellenőrzése után távozhat csak.
2. Meg kell győződni a berendezések és azok környezetének veszélytelenségéről, nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, állapot.
3. A keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani, meg kell győződni a helyiség tisztaságáról.
4. Meg kell vizsgálni a kijáratok, vészkijáratok, közlekedési utak szabadon tartását, a biztonságos megközelítés lehetőségét.
5. Meg kell győződni a tűzoltó készülékek, felszerelések, oltóanyagok, valamint a közműelzárók akadálytalan megközelíthetőségéről.
6. Meg kell győződni a berendezések, készülékek, illetve a csatlakozó dugvillák kihúzott állapotáról, továbbá végre kell hajtani a berendezések vagy a helyiség áramtalanítását.
7. Tűz előidézésére alkalmas, vagy tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket meg kell szüntetni.
8. Végre kell hajtani az ablakok, ajtók csukását, majd távozáskor be kell zárni a helyiséget.
9. A kulcsot (kulcsokat) olyan helyen kell elhelyezni ahol tűz esetén hozzáférhetőségük biztosított.

### Tűzveszélyes tevékenység

1. Tűzveszélyes tevékenység az a munkafolyamat, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
2. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet- vagy robbanást okozhat.
3. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.
4. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata.
5. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére írásbeli feltételt az igazgató vagy a tűzvédelmi megbízott adhat ki.
6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az igazgatóval vagy a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
7. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Nyomtatvány mintát a melléklet tartalmaz.
8. Jogsabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
9. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
10. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki az előzőekben meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
11. Tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő a munka befejezéséig felügyeletet, és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, felszerelést köteles biztosítani.
12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát végző a munka befejezését jelentse a munkát elrendelőnek.

13. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adónak, a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét a létesítmény megbízottjának át kell adni. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
14. Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
15. Szabadban a tüzet, üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén a tüzet azonnal be kell oltani.
16. Szabadban való tüzelés helyszínén olyan eszközt, illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható. Pl.: kézi tűzoltó készülék, lapát, víz, homok stb.

### **Dohányzás**

1. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
2. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
3. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
4. A létesítmény területén a portai bejárat előtt, és a főbejárat bal oldalán az ajtóktól 15 méterre kialakított táblával jelölt, szabadtéri dohányzóhelyeken lehet dohányozni.
5. A dohányzóhelyen nem éghető hamuzót kell elhelyezni egy esetleges tűz kialakulásának megelőzése érdekében.
6. Az égő dohány neműt be kell oltani, amiről a dohányzó személy köteles gondoskodni, ellenőrizni.
7. Nem kijelölt helyen való dohányzás, helyszíni bírságot, szabálysértést vonhat maga után.

### **Raktározás és tárolás**

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
3. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

4. Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén 200 m<sup>2</sup> feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
5. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
6. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
7. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
8. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
9. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
10. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
11. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
12. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
13. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

#### **Éghető folyadék tárolása, szállítása**

1. Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

2. Éghető folyadékot csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani.
3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók.
5. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.
6. Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni.
7. Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú (tvf.) folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható.
  - 50 m<sup>2</sup> helyiség alapterületig, I-II tvf.-ből 10 liter, III tvf.-ből legfeljebb 30 liter,
  - 50-500 m<sup>2</sup> helyiség alapterületig I-II tvf.-ből 20, III tvf.-ből legfeljebb 40 liter,
  - 500 m<sup>2</sup> helyiség alapterület felett I-II tvf.-ből 30, III tvf.-ből legfeljebb 60 liter,
8. Szekrényben való tárolás esetén az anyagok maximális tárolási mennyisége:
  - fémszekrényben 20 liter,
  - robbanásgátló szekrényben 50 liter,
  - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
9. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
10. Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.
11. Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.
12. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.
13. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.
14. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.

#### **Tűzoltási út, terület és egyéb utak**

1. A tűzoltóság vonulása és működése, valamint a tűzoltó vízforrásokhoz vezető utakat, területeket állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

2. Rendezvények alkalmával az épület déli oldalán és a főbejárat előtt, a térkövezett részen a gépjárművek parkolása tilos.
3. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közművek nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
4. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
5. Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok, függönyök alkalmazhatóak.

#### **Kiürítés**

1. Az építmények kiürítési útvonalait – míg az épületben tartózkodnak – nyitva kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
2. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtóit a kiürítés irányába nyílhatnak és a nyílásba legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.
3. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani.
4. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek, pánikzárak könnyű nyithatóságáról, működőképességéről negyedévente és minden rendezvény előtt meg kell győződni. Az ellenőrzések elvégzését és eredményét dokumentálni kell.
5. A negyedéves ellenőrzés az üzemeltető, a rendezvény előtti ellenőrzés a rendezvényszervező feladata.
6. A rendezvények előtt a rendezvényszervező köteles a kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek (minden ajtószárny, rács, stb.) kinyitására gondoskodni. Az ajtók nyitott állapotát a rendezvény teljes időtartama alatt biztosítani kell.
7. Rendkívüli esemény esetén a biztonsági személyzet tárja ki és kitért állapotban rögzítse az ajtószárnyakat, rácsokat.
8. A menekülést akadályozó beléptető rendszer alkalmazása esetén biztosítani kell a menekülő személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélküli áthaladást.

9. Az elektromos energiával működő, menekülést akadályozó beléptető rendszer az energiaellátás megszűnése esetén automatikusan tegye lehetővé az áthaladást.
10. Csak a kiürítés számításban meghatározott létszámú néző, vendég engedhető be. A beengedett személyek számát ellenőrizni kell (kézi nézőszámláló).

### **Biztonsági világítás és jelek**

1. A menekülési útvonalakat minden esetben (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni.
2. A menekülési útírányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni.
3. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
4. Az elektromos áramforrásról működő menekülési útírányt jelző biztonsági jelek és az áramszünet esetén automatikusan induló áramfejlesztő működőképességét rendszeresen, de legalább havonta illetve rendezvények előtt próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.
5. Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett:
  - tűzoltó készülékeket,
  - a fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket,
  - tűzjelző kézi jelzésadókat,
  - kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit
6. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.
7. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni:
  - a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
  - a dohányzás tilalmát és
  - a vízzel oltás tilalmát
8. Biztonsági jellel kell figyelmeztetni:
  - 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
  - radioaktív anyag jelenlétére és
  - az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.
9. Biztonsági világítást kell létesíteni jogszabályban és a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott helyeken.
10. A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében - tilos menekülési útírányjelzést felhelyezni!



11. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
12. A két szintnél magasabb épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén.
13. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
14. A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
15. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
16. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárat utvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
17. Az épületben elhelyezett felvonó esetén a hagyományos felvonóknál a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni.
18. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

#### **Villamos berendezések és világítás**

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket, - a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az épület átalakítása, a kijárat utvonalak használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
5. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

6. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
7. Az építmény minden villamos berendezését úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni.
8. Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse.
9. A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen.
10. A tűzeseti fogyasztók létesítése során biztosítani kell, hogy tűz esetén működőképességüket meghatározott időtartamig megtarthassák.
11. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
12. A hőt termelő berendezések alá nem éghető anyagból készült alátétet kell elhelyezni. Hőt termelő elektromos berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!
13. A villamos berendezések teljesítménye egyidejű használat esetén nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt.
14. Sérült, hibás elektromos berendezést és eszközt használni, üzemeltetni nem szabad. Elektromos berendezésen javítást csak szakképzettséggel rendelkező személy végezhet.
15. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát:
  - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
  - egyéb esetben legalább 6 évenkéntkell elvégeztetni. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
16. A villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
17. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

### Villám elleni védelem

1. Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani.
2. A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatokor érvényes műszaki követelménynek.
3. Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, melyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik. Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati vagy munkautasítást kell készíteni.
4. A villámvédelmi berendezésen el kell végezni a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot és időszakonként az időszakos felülvizsgálatot.
5. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést tűzvédelmi szempontból:
  - a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
  - egyéb esetben legalább 6 évenként,
  - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
  - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
6. Norma szerinti villámvédelmi berendezést:
  - a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
  - a létesítést követően az átadás előtt,
  - jogszabályban előírt időszakonként és
  - a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követőenfelül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
7. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

### Tűzjelző berendezés

1. Az épületben füstérzékelők, valamint kézi jelzésadók vannak telepítve, melyek a Nyíregyházi Tűzoltóságra adnak átjelzést.

2. A beépített tűzjelző berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával kell biztosítani.
3. A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A berendezés meghibásodása esetén a biztonsági feltételeket biztosítani kell. Az átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
4. A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
5. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása, a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel történő egyeztetés után, a vezető engedélyével akkor lehetséges, ha:
  - csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
  - a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
  - a téves riasztást okozó hatás helyiségében a biztonsági feltételek biztosítva vannak.
6. A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell:
  - kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
  - a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
  - a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
7. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
8. A beépített tűzjelző berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti. A felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről (tűzjelző központ kezelésére, az általa végzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges továbbintézkedésre) a berendezés üzembe helyezésekor és a tűzjelző berendezésen eszközölt bármely változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
9. A beépített tűzjelző felügyeletével és kezelésével megbízott személy naponta, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta és negyedévente elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.

10. Biztosítania kell, hogy - szerződés alapján - a tűzjelző berendezés féléves, éves rendszeres és esetenkénti rendkívüli felülvizsgálatát és karbantartását megfelelő képesítéssel rendelkező személy elvégezze. A tűzjelző berendezés felülvizsgálatát, javítását, karbantartását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.
11. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani:
  - tüzeset után,
  - téves riasztás esetén,
  - a rendszer meghibásodása esetén,
  - a rendszer változtatása esetén,
  - hosszú üzemszünet után vagy
  - új karbantartóval kötött szerződés után.
12. Az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek – a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy –, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelzik az intézkedésre jogosult felé.
13. A napló vezetését csak kioktatott személyek végezhetik. A berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
14. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.
15. A beépített tűzjelző berendezés tűzjelzéseinek – állandó felügyeleti helyen történő beazonosítása érdekében – az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó zónakimutatást kell készíteni és az állandó felügyeleti helyen kell elhelyezni, a távfelügyeleti központ kivételével.
16. A zónakimutatáson túl, a helyszín beazonosíthatóságáról grafikus megjelenítéssel kell gondoskodni abban az esetben, ha:
  - az épület tűzjelzővel védett alapterülete a 10 000 m<sup>2</sup>-t meghaladja vagy
  - az épületben létesített automatikus érzékelők és kézi jelzésadók száma összesen több mint 1000.
17. A kézi jelzésadónak könnyen megközelíthetőnek, továbbá szemből és oldalirányból jól láthatónak kell lennie. A bármilyen okból kikapcsolt kézi jelzésadóra „nem működik” feliratot kell elhelyezni. A véglegesen kikapcsolt kézi jelzésadókat le kell szerelni.
18. A részegységek elhelyezését és jelölését a gyártói utasításban foglaltak szerint kell elvégezni.
19. A tűzjelző berendezés gyártójának javaslata, vagy ajánlása alapján a tűzjelző központ, távkezelő kijelző kezelésének, a napi ellenőrzés végrehajtásának, a jelzések (tűz, hiba) helye beazonosításának módját, a jelzések (tűz, hiba) esetén szükséges teendőket a kezelési utasításban kell összefoglalni.

### Beépített tűzoltó berendezés

1. Az épületben beépített tűzoltó berendezés van létesítve.
2. A beépített tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
3. A beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával kell biztosítani.
4. A beépített tűzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy annak közelében fel kell tüntetni:
  - a kézi indítási, tiltási lehetőségeket, (ha kialakításra került)
  - a víztől eltérő oltóanyag nevét és élettani hatását,
  - ha van késleltetés, a késleltetési időt,
  - szükség esetén a helyiség elhagyásának kötelezettségét és módját,
  - az oltás közbeni és utáni teendőket az oltóberendezéssel összefüggésben és
  - a főelzáró szerelvények üzemszerű állapotát (nyitott vagy zárt).
5. A beépített tűzoltó berendezés kezelését, üzemeltetői ellenőrzését csak a szükséges ismeretekről kioktatott személy végezheti.
6. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.
7. Az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell és ha további intézkedést igényelnek, írásban jelezni kell az intézkedésre jogosult felé. A napló vezetését csak kioktatott személyek végezhetik.
8. A beépített tűzoltó berendezés kioktatott személyzete hetente és havonta elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.
9. Évente a teljes tűzoltó berendezés felülvizsgálatát és karbantartását el kell végeztetni. A tűzoltó berendezés felülvizsgálatát, javítását, karbantartását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.
10. A berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
11. A beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell:
  - kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol az oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
  - az oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
  - az oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

12. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
13. A berendezés meghibásodása esetén a biztonsági feltételeket biztosítani kell. Az átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

### **Tüzelő-, fűtőberendezések**

1. A csarnok fűtése távfűtéssel történik.
2. Kiegészítő elektromos fűtőeszközt (pl. hőszugárzó) használni csak az ügyvezető és a tűzvédelmi megbízott írásos engedélyével szabad.
3. A készülék üzemeltetése során a villamos berendezések használatára vonatkozó előírásokat be kell tartani.
4. Csak olyan eszköz használható, melyet a fűtési időszak kezdetekor megfelelő képzettségű szakemberrel felülvizsgáltattak és az a biztonságos használatra alkalmasnak minősítette.
5. Csak engedélyezett típusú kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.
6. A tüzelő és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra alkalmas személyre kell bízni.
7. Az üzemeltető vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó által készített használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
8. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtesttől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.

### **Égéstermék-elvezetők**

1. A létesítményben égéstermék-elvezető nem található.

### **Hő és füstelvezetők**

1. A csarnokban hő és füstelvezető rendszer van kialakítva.
2. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.
3. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

4. A nyílászárók, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény használóinak nyelvismerete indokolja.
5. Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés tekintetében a kivitelező, vagy a gyártó kezelési utasítása az irányadó.
6. A hő- és füstelvezető berendezés valamint a füstgátló nyílászárók megfelelő működését három havonta ellenőrizni kell.
7. A hő- és füstelvezető berendezés valamint a füstgátló nyílászárók időszakos felülvizsgálatát és karbantartását hat havonta vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személlyel, vagy szervezettel el kell végeztetni.
8. Az üzemeltetői ellenőrzést, időszakos felülvizsgálatot és karbantartást tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.

### **Szellőztetés**

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
2. A hő- és füstelvezető rendszer általános célú szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
3. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
4. Mesterséges szellőzés esetén a szellőző berendezést úgy kell kialakítani, hogy bekapcsolásakor illetőleg üzemelés közben gyújtószikra ne keletkezzen, tüzet vagy robbanást ne okozzon. A szellőző berendezés teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a helyiségben keletkező gőzök, gázok alsó robbanási koncentrációjának 20%-a se alakulhasson ki.
5. Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés tekintetében a kivitelező, vagy a gyártó kezelési utasítása az irányadó.
6. A meghibásodott szellőztető és klímaberendezést azonnal meg kell javíttatni és csak ellenőrzés után szabad ismételten tüzembe helyezni.

### **Csatornahálózat**

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.



### **Oltóvízellátás**

1. A létesítmény oltóvizét a közműhálózatra telepített tűzcsapok biztosítják.
2. Az épületben fali tűzcsapok állnak rendelkezésre a tűz oltására.
3. A tűzoltó vízforrások állandó hozzáférhetőségét biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
4. Az oltóvizet biztosító berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről gondoskodni kell.
5. A tűzoltó vízforrásokat felül kell vizsgálatni továbbá a vonatkozó előírásnak megfelelő jellel kell megjelölni.
6. A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
7. A tűzoltó vízforrások félévenkénti felülvizsgálatának elvégzetéséért, továbbá a vonatkozó előírásnak megfelelő megjelöléséért a tűzvédelmi megbízott a felelős

### **Tűzoltó készülékek, tűzoltó-technikai eszközök**

1. A létesítmény területén az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, illetve jogszabályban meghatározott esetekben.
3. A tűzoltó készülékek számának meghatározásakor az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírását kell megtartani.(mellékletben)
4. A tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
5. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
6. A tűzoltó készüléket és felszereléseket 1,8 – 2,5 méter magasságban biztonsági jellel kell megjelölni.
7. A tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről gondoskodni kell.
8. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

9. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
10. Ha az ellenőrzés, karbantartás során hiányosságot merül fel, gondoskodni kell annak megszüntetéséről.
11. Negyedévente megbízott személy szemrevételezéssel köteles ellenőrizni a létesítményhez tartozó tűzoltó készülékeket.
12. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó által végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásáról tűzvédelmi tüzemeltetési naplót kell vezetni.

### **Közösségi rendezvények**

1. A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalmi kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
2. A rendezvény felelős szervezője által készített biztonsági intézkedés tartalmazza:
  - a kiürítés számítását,
  - a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, feltüntetve, méretarányos helyszínrajzzal,
  - a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
  - a tűz esetén szükséges teendőket, és
  - a tűz jelzésének és oltásának módját.
3. A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.
4. Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.
5. A létesítmény kiürítési útvonalait és kijárait – a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével –, számítás alapján kell méretezni.
6. A rendező szervnek a létesítményekre és szabadterre elrendezési tervet kell készíteni, és azt előzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
7. Alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényt „A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről” szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján kell megszervezni, illetve lebonyolítani.

8. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. A rendezvények megtartásához biztonsági tervet kell készíteni.
9. Zenés, táncos rendezvény esetén az aréna parketta borítását a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő GRABOLETT BALETT padlókárpittal kell letakarni.
10. A zenés, táncos rendezvények megtartása iránti kérelemnek tartalmazni kell, hogy a rendezvény lebonyolításáért ki a felelős.
11. Külsős rendezvények tartásakor az ügyvezető vagy az általa megbízott személy, írásos megállapodást köt a rendezvényszervezővel. Tájékoztatja a rendezvényszervezőt a rendezvény biztonságos megtartásáról, a szükséges engedélyek beszerzéséről, melynek meglétéről az ügyvezető vagy az általa megbízott személy, meggyőződik.
12. Abban az esetben, ha a rendezvényszervező nem rendelkezik engedéllyel, a létesítményt bérbe adni a rendezvényt megtartani tilos!
13. Külsős rendezvényszervezés esetén a rendezvény biztonságos lebonyolításáért a rendezvényszervező a felelős.
14. A tűzvédelmi előírások vizsgálata során kiemelten kell kezelni a kiürítés feltételeinek vizsgálatát, melyet minden esetben számítással kell igazolni.

### **Tűzvédelmi oktatás**

1. A munkavállalókat a munkába állást megelőzően és ismétlődően tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
2. Minden munkavállaló kötelessége megismerni és betartani az általános és a munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Ennek érdekében a szükséges mértékben meg kell ismerniük a tűzvédelmi szabályzat ide vonatkozó előírásait.
3. A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megtartani.
4. A dolgozók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, amelyben az oktatás témaköreit is fel kell tüntetni.
5. Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles igazolni.
6. Soron kívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani egy-egy tüzeset után, technológiai folyamat változása esetén.
7. Az új dolgozók elméleti és gyakorlati oktatásának megtartásáról és dokumentálásáról a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni.
8. A dolgozót munkába álláskor ki kell oktatni:
  - a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános megelőző és használati szabályokra,
  - a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére,
  - a munkakörére vonatkozó előírásokra,

- a tűzjelzés módjára,
  - a tűz esetén tanúsított kötelező magatartásra, feladatokra,
  - a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések kezelésére, használatára,
  - a kiürítési, menekülési utakra, közműelzáró szerkezetekre és áramtalanító főkapcsolókra vonatkozó előírásokra,
  - a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
9. A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:
- a munkaterület helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére, tűzvédelmi előírásokra,
  - a tűzjelzés lehetőségére, a dolgozók riasztására,
  - a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök helyére, kezelésére, használatára,
  - a technológiai-, műveleti-, kezelési-, karbantartási-, javítási utasítások tűzmelegelőzési követelményeire,
  - a közműelzáró szerkezetek helyére, működtetésére,
  - a kijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőségek biztosítására,
  - a munkahelyen tárolt éghető folyadékok, gázpalackok helyére és tárolható mennyiségére, eltávolításának lehetőségére,
  - ezeken kívül mindarra, amit az oktatást végző szükségesnek tart, amit a környezet és az alkalmazott eszközök használata szükségessé tesz.
10. Az oktatás szempontjából újfelveételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót:
- aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
  - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkavégzéstől el lett tiltva,
  - aki a létesítményen belül munkahelyet vagy munkakört változtat,
  - akinek a munkaterületén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt.
11. Az ismétlődő oktatásokat évente kell tartani.
12. Az ismétlődő oktatások megtartásáról és dokumentálásáról a tűzvédelmi megbízott és a munkahelyi vezető köteles gondoskodni.
13. Az ismétlődő oktatás minden esetben tartalmazza:
- a tűzvédelmi szabályzat általános előírásait,
  - a munkaterületen észlelt tűzvédelmi hiányosságokat,
  - a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket,
  - tűz esetén a dolgozóktól megkövetelhető magatartást, (tűzjelzés, belső riasztás, első beavatkozás, élet - és anyagmentés, stb.),
  - a rend és a tisztaság követelményeit,
  - a kiürítési, menekülési utakra, közműelzáró szerkezetekre és áramtalanító főkapcsolókra vonatkozó előírásokat,
  - időszzerű tűzvédelmi kérdések megbeszélését.
14. A társaság munkavállalói részére a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
15. Az oktatásokat követően meg kell győződni az oktatáson részt vettek tudásszintjéről, mely történhet írásban és szóban egyaránt.

16. A nem megfelelő tudásszinttel rendelkezők, valamint az igazoltan távollévők részére pótképzést kell tartani.
17. Évente legalább egy alkalommal a tűzriadó tervben előírtakat gyakorolni kell, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A tűzriadó terv gyakorlati végrehajtásának megszervezése a munkahelyi vezető és a tűzvédelmi megbízott feladata.
18. A külső munkavállalók, részére a tevékenység megkezdése előtt igazoltan tűzvédelmi oktatást kell tartani, ahol ismertetni kell részükre a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi megbízott közreműködésével a külső munkáltató feladata.

### **Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások**

#### **Iroda, tárgyaló**

1. A helyiségben elektromos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad használni.
3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az irodában robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
5. Az irodában dohányozni tilos.
6. Az irodában tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az alkalmi tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján.
7. Az irodában a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozók biztonságos eltávozása biztosítva legyen.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9. Az irodában a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.

#### **Folyosók, előcsarnok, szélfogó, közlekedő, lépcső**

1. A közlekedőkben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Közlekedőkben a dohányzás TILOS! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. Közlekedőben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
6. A közlekedési útvonalat berendezési tárgyakkal leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
7. A közlekedők ajtaját, míg az épületben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9. A közlekedőket állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet el kell távolítani.
10. Közlekedőkben lévő tűzvédelmi felszereléseket eltorlaszolni tilos!
11. Közlekedőkben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, személyek a felelősek.

### **Zuhanyzó, WC, mosdó**

1. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
2. A helyiségekben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
4. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
5. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
6. Az éghető anyagok, és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

7. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet el kell távolítani.
8. A helyiségekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve személyek a felelősek.

### **Lelátók**

1. Villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, világítást szabad használni.
3. A területen lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
4. A lelátón a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
6. Lelátón a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartózkodók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
7. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
8. A lelátón csak a használatbavételi és rendezvénytartási engedélyben meghatározott számú személy tartózkodhat.
9. A területet állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
10. A lelátón a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó illetve beosztott személyek a felelősek.

### **Küzdőtér**

1. Villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, világítást szabad használni.
3. A területen lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

4. A küzdőtéren a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
6. A területen a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartózkodók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
7. A küzdőtér ajtaját, míg a területen személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9. A küzdőtéren csak a használatbavételi és rendezvénytartási engedélyben meghatározott számú személy tartózkodhat.
10. A területet állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
11. Zenés, táncos rendezvény esetén az aréna parketta borítását a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő GRABOLETT BALETT padlókárpittal kell letakarni.
12. Rendezvények alkalmával szükség szerint tügyeleti szolgálatot kell szervezni.

### **Porta**

1. A portahelyiségben a telefon mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség telefonszámát jól látható helyen ki kell függeszteni.
2. A portán zárt borítékban el kell elhelyezni a tűzriadó tervet, melyet csak tűz esetén szabad felbontani.
3. A portásokat, vagyonőröket a tűzjelzés módjára, a tűzvédelmi eszközök, közműelzárók helyére és használatára, a tűzjelző, tűzoltó berendezés kezelésére, valamint a tűzriadó terv tartalmára megfelelőképpen ki kell oktatni. A portaszolgálat ellátó dolgozó köteles tűz esetén a tűzriadó tervben részére meghatározott feladatokat végrehajtani.
4. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
5. Csak kifogástalan műszaki állapotú, engedélyezett típusú szabályosan szerelt elektromos eszközt, dugvillát, dugaszoló aljzatot és hosszabbítót szabad használni.



6. Az elektromos berendezéseket - a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezéstük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
7. A helyiségben tilos a dohányzás!
8. A helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos.
9. A létesítmény lezárt helyiségeinek kulcsát az erre a célra készített szekrényben kell elhelyezni. A kulcsokat megfelelő azonosító feliratozással kell ellátni.
10. Az elhelyezett kulcsokat csak az arra illetékes személy veheti fel, illetve tűz esetén szabad a portaszolgálatnak kiadni a tűzoltást végzők számára, a kulcsok átadás átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
11. A portán a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve személyek a felelősek.

#### **Karbantartó műhely**

1. A karbantartó műhelyben dohányozni tilos.
2. A műhelyben nyílt lánggal járó javítást, melegítést végezni (a vezető előzetes engedélyével) csak úgy szabad, hogy a munkavégzés környezetéből az éghető anyagokat eltávolították.
3. A munkavégzés környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkát végző személy mellett még egy dolgozó legyen jelen, aki a munkaterület folyamatosan szemmel tartja, hogy tűz ne keletkezessen.
4. A munkavégzés környezetében kell tartani tűzoltó készüléket, vízzel telt edényt és a melegített felület lefedésére alkalmas vizes ruhát.
5. A műhelyben a vezető előzetes szóbeli engedélyével kisebb festés és tűzveszélyes folyadékkal való mosás végezhető. A festés, mosás közben a javítóműhely ajtaját ki kell tární és ez idő alatt a műhelyben bármilyen más gyújtóforrásként ható tevékenység végzése tilos (pl.: hegesztés, gyorsdarabolás).
6. A mosás közben kicsepegő, illetve egyéb munka során a környezetbe jutó olajat, zsírt, tűzveszélyes folyadékot száraz homokkal fel kell itatni, és a szennyezett homokot a veszélyes hulladék tárolónál, fémhordóban kell gyűjteni.
7. A munka során keletkező zsíros, olajos géprongyot nem éghető anyagú, fedővel ellátott edényben kell gyűjteni. Az edényt szükség szerint, de legalább műszak végén ki kell kiüríteni.
8. Hegesztést csak államilag elismert hegesztői képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

9. A hegesztés befejezése után a munkát végző köteles a helyszínt a legnagyobb részletességgel átvizsgálni, hogy ne maradjon tüzet okozó körülmény.
10. A létesítményben saját dolgozó a szükséges személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt hegesztést nem végezhet.
11. Külső munkavállaló és vállalkozó által végzett hegesztés esetén a tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó fejezetben foglaltakat be kell tartani.
12. A gyorsdaraboló, köszörű használata és a hegesztés megkezdése előtt a munka 2 méteres környezetéből minden éghető anyagot el kell távolítani, illetve ahol ez nem lehetséges, nem éghető anyaggal le kell takarni.
13. A műhelyben a berendezéseket, anyagokat, eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozók biztonságos eltávozása biztosítva legyen.
14. A villamos berendezések, kapcsolószekrények, készülékek függőleges vetületének 0,2 méterrel megnagyobbított területén éghető anyag nem lehet. A fűtőberendezés 1 méteres környezetében éghető anyagot tárolni tilos.
15. Csak kifogástalan műszaki állapotú, engedélyezett típusú szabályosan szerelt elektromos eszközt, dugvillát, dugaszoló aljzatot és hosszabbítót szabad használni.
16. A hőt termelő elektromos eszközöket csak nem éghető anyagú alátétten szabad elhelyezni.
17. A műhelyben lévő elektromos berendezéseket - a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
18. A szerelőlámpát /kézilámpát/ csak hibátlan és szabványos dugvillával, vezetékkel, üvegburával és mechanikai sérülés elleni védőkosárral ellátva szabad használni.
19. A műhelyben 1 db kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni úgy, hogy az jól látható, könnyen hozzáférhető és állandóan üzemképes állapotú legyen.
20. A műhelyben csak az ott folytatott tevékenység zavartalan ellátásához szükséges anyag és eszköz tárolható.
21. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
22. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.
23. A műhelyben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve személyek a felelősek.

### Járművek

1. A járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
2. Az üzemben tartó a jogszabályban meghatározott járműveket tűzoltó készülékkel köteles ellátni.
3. A tűzoltó készüléket a járművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.
4. A jármű előmelegítésére csak tüzet vagy robbanást nem okozó eszköz anyag használható. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
5. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
6. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
7. A járművek motorterét és egyéb részeit az olajszenyeződéstől rendszeresen meg kell tisztítani.
8. Járműveken nyílt lánggal járó javítási tevékenységet végezni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet.
9. Csak kifogástalan műszaki állapotú járműveket szabad használni.
10. Tűzveszélyes anyag szállítása esetén a jármű vezetőfülkéjében és rakfelületén dohányozni tilos!
11. Műszak végén az áramtalanító kapcsolóval ellátott járművek feszültség mentesítését el kell végezni.
12. Munkaszüneti időben a járművek indítókulcsait olyan helyen kell tartani, hogy tűz esetén a járművek biztonságos helyre történő mentése megoldható legyen.
13. A gépjárművekben keletkezett tűz esetén a dolgozók kötelesek a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel a tűz oltását megkezdeni és a tűzoltóságot értesíteni. A járművel lehetőleg a tűzoltók által könnyen megközelíthető, környezetet legkevésbé veszélyeztető helyre kell menni.

### Gépjárműtároló

1. A gépjárműtárolóban tilos a dohányzás.
2. A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.

3. Több gépjármű tárolása esetén a gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell tartani.
4. Üzemképtelen gépjárműveket a tárolóterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű közlekedését, mozgását ne akadályozza. Olyan gépkocsit, amelyből csepeg az üzemanyag, a tárolóban elhelyezni nem szabad.
5. Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
6. Rendezvények alkalmával az épület déli oldalán és a főbejárat előtt, a térkövezett részen a gépjárművek parkolása tilos.
7. A gépjárműtárolóban akkumulátort tölteni szigorúan tilos.
8. Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt, az üzemanyagtartályon kívül tárolni, lefejtteni, feltölteni nem szabad.
9. Gépjárműtároló helyen tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
10. A propán-bután gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni talajszint alatti tárolókban, valamint olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van. Ezeknél a tereknél „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.
11. A munkahelyet utolsónak elhagyó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a munkahelyen nem maradt-e tüzet okozó körülmény.
12. A gépjárműtárolóban a tűzvédelmi előírások betartásáért a gépjárművezetők a felelősek.

### **Raktár**

12. A raktárban a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen jelölni kell.
13. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad használni.
14. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
15. A raktárban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos.

16. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás illetve javítás után vissza kell szerelni.
17. A raktár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
18. A raktárhelyiségekben a kézi és gépi anyagmozgatáshoz szükséges utat és ennek szabadon tartását biztosítani kell.
19. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
20. A raktárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve személyek a felelősek.

### Vendégszobák

1. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. A helyiségben tilos a dohányzás! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. A szobában robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos.
6. A szobában a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartózkodók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
10. A kiürítési útvonalat jelölő rajzot el kell elhelyezni minden szobában és a közös helyiségekben szintenként, jól látható helyen.

11. A szobákban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy illetve személyek a felelősek.
12. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

### **Öltöző, ruhatár**

1. Az öltözőben tilos a dohányzás, azt táblával jól látható helyen jelölni kell.
2. Olajos, zsíros munkaruhát fa öltözőszekrényben tartani nem szabad.
3. Az öltözőszekrényben és helyiségben ruhaneműn, tisztálkodó cikkekén kívül más anyagot tartani nem szabad.
4. Az öltözőben használt beépített elektromos berendezéseket az eltávozás előtt áramtalanítani kell.
5. Egyéb elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugvilla kihúzásával feszültségmentésíteni kell.
6. Az öltözőhelyiségek ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
7. Az öltözőszekrények között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani és azt állandóan szabadon kell hagyni.
8. A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
9. A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján.
10. Az öltözőszekrényeket a fűtőtestektől legalább 0,5 méter távolságra kell elhelyezni.
11. Az öltözőben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot, valamint maró hatású anyagot tárolni tilos.
12. Az öltözőkben a tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott tartózkodók a felelősek.

### **Stúdió**

1. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
2. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a munkavégzés során összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.

3. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
4. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, eszközt és világítást szabad használni.
5. A helyiségben munkavégzés céljából használt elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
6. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
7. A helyiségben a közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni.
8. A kapcsolószekrényen lévő kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét valamint rendeltetését felirattal jelölni kell.
9. A helyiségben a stúdió üzemével nem összefüggő anyagokat elhelyezni tilos.
10. A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.

### **Edzőterem**

1. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, eszközt és világítást szabad használni.
3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
4. A teremben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. A teremben „robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot, valamint maró hatású anyagot tárolni tilos.
6. A teremben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartózkodók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
10. A teremben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodók a felelősek.

### Üzlethelyiség

1. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, eszközt és világítást szabad használni.
3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
5. A helyiségben az „Éghető folyadék tárolása, szállítása” fejezetben meghatározott I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. Az anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban meg kell határozni.
6. A helyiségben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartózkodók biztonságos eltávovása biztosítva legyenA közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!
7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
10. Elektromos hőfejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátétén és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
11. Mikrohullámú sütőt használat után ki kell kapcsolni. a tűzhely kezelési utasítását jól látható helyre ki kell függeszteni.
12. Az üzletet utolsóként elhagyó személy köteles a helyiséget átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz okozója lehet.



13. A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy illetve személyek a felelősek.

### **Pénztár**

1. Helyiségben dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen jelölni kell.
2. A helyiségben beépített villamos berendezés csak az általános részben leírtak alapján üzemeltethető.
3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, eszközt és világítást szabad használni.
4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
5. A helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot, valamint maró hatású anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos!
6. A helyiség ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
7. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
8. Tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy a felelős.

### **Iráttár**

1. Az iráttárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. A tilalmat táblával jól látható helyen jelölni kell.
2. A helyiségben hőt termelő elektromos berendezés nem üzemeltethető.
3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad használni.
4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, stb.) használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
5. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás, illetve javítás után vissza kell szerelni.
6. Az iráttár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.

7. A polcok között legalább 0,8 méter széles közlekedési utat kell biztosítani, és azt állandóan szabadon kell hagyni.
8. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
9. A munka befejezésekor a helyiséget tűzvédelmi szempontból ellenőrizni kell, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, mely tüzet vagy robbanást okozhat.
10. Az irattárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.

#### **Takarítószer raktár**

1. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségű éghető anyag tárolható.
2. A keletkező éghető hulladékot a munkaterületről folyamatosan, de legalább a műszak végén el kell távolítani.
3. A kiürítési és mentési útvonalakat szabadon kell tartani, eltorlaszolni és leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
5. A kiömlött, kiszivárgott anyagot azonnal fel kell itatni.
6. Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni.
7. A helyiségben tűzveszélyes tevékenység csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek megtartásával végezhető.
8. A szabályok betartásáért az ott dolgozók a felelősek.

#### **Elektromos kapcsoló helyiség**

1. A bejárati ajtóra az idegenek belépését tiltó táblát, valamint „Vigyázz 400 V” figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
2. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
3. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
4. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.

5. A helyiségben munkavégzés céljából használt elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
6. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
7. A kapcsolószekrényben lévő kapcsolók, kismegszakítók ki- és bekapcsolt helyzetét valamint hovatartozását felirattal meg kell jelölni.
8. A helyiségben egyéb, a kapcsolószekrény üzemével nem összefüggő anyagokat elhelyezni tilos.
9. A helyiségben rendet és tisztaságot kell tartani, a munkák végzésekor keletkezett hulladékot el kell távolítani.
10. A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.

### **Gépészeti terek**

1. A helyiségekben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
1. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad használni.
2. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
3. A helyiségekben dohányozni tilos.
4. A gépészeti térben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. (kivéve karbantartás, javítás)
5. A gépészeti térben semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni - kivéve az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján. (karbantartás, javítás)
6. A gépészeti térben csak az üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok eszközök tárolhatók.
7. A helyiségben a karbantartó anyagot, berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozók biztonságos eltávovása biztosítva legyen.
8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

9. A gépészeti térben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve személyek a felelősek.

### **Rendezvények**

1. Az épületben tartandó rendezvények alkalmával biztosítani kell, hogy a szabadba nyíló kijáratú ajtók minden esetben nyitott állapotban legyenek.
2. A helyiségek bármilyen célra történő alkalomszerű, illetve rendszeres bérbeadásakor a bérleti szerződésben rögzíteni kell a tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó felelősség kérdését. A szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi előírásokról a külső szervezet köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét.
3. Szigorúan be kell tartani a dohányzási tilalmat, illetve csak a kijelölt helyen engedhető meg a dohányzás.
4. A közlekedési utakat bármilyen anyaggal leszűkíteni, illetve eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
5. A fali tűzcsapszekrényeket, kézi tűzoltó készülékeket bármilyen anyaggal eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
6. Rendezvényeken a küzdőtéren egy sorban elhelyezett székeket egymáshoz rögzíteni kell.
7. A széksor hosszúsága a 15 métert nem haladhatja meg.
8. A széksorok között 0,6 méter távolságot kell tartani.
9. A széksorokból kialakított oszlopok között és két szélén két méter szélességű utat kell biztosítani.
10. A küzdőtér szemben lévő oldalsó kijáratok között a kijáratok szélességével megegyező széles utat kell biztosítani.
11. A rendezvény megtartása előtt és után a munkavállalók, felügyeletet ellátók a hozzájuk tartozó területet kötelesek tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a feltárt hiányosságot megszüntetni.
12. Az előadások során az ideiglenes színpadon és a nézőtéren sem szabad pirotechnikai tevékenységet végezni, nyílt lángot (gyertya, fáklya) használni és dohányozni.
13. Pirotechnikai tevékenységet csak épületen kívül szakképzett pirotechnikus végezhet.
14. A helyiségek bármilyen célra történő bérbeadásakor, a rendezvények (ünnepségek) alkalmával a létesítmény részéről egy személyt külön meg kell bízni, aki felelős a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
15. A tűzvédelmi előírások betartásáért a rendezvényszervező a felelős.

### Tűzjelzés

1. Az épületben füstérzékelők, valamint kézi jelzésadók vannak telepítve, melyek a Nyíregyházi Tűzoltóságra adnak átjelzést.
2. A tűz jelzésére használható telefonok mellett a segélyhívó számokat jól láthatóan fel kell tüntetni.
3. A tűzjelzést lehetőleg mindig annak a személynek kell adni, aki azt észlelte.
4. A tűzjelző által adott jelzést személyesen meg kell erősíteni, vagy ha nincs tűz meg kell cáfolni.
5. Telefonos tűzjelzés a következő hívószámokon történhet:
  - Tűzoltóság telefonszáma: 105
  - Nemzetközi segélykérő szám: 112
  - Mentők telefonszáma: 104
  - Rendőrség telefonszáma: 107
6. Telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
  - A tüzeset helyét (pl.: Nyíregyháza, Géza utca 8-16. szám alatt a Continental Arénában tűz van).
  - Mi ég? A tűz terjedelme (pl. elektromos szekrény, berendezési tárgyak, stb.).
  - Emberéletem veszélyeztet-e a tűz?
  - Jelzést adó személy nevét és visszahívható telefonszámát.

### Tűzoltás

1. A tüzet észlelő dolgozó, a tűzjelzéssel egyidejűleg, a rendelkezésére álló tűzoltó eszközzel köteles megkezdeni és addig végezni a tűz oltását, amíg önmaga veszélyeztetése nélkül lehetséges.
2. A tűz helyszínére érkező tűzoltás vezetésre jogosult, felderítés és tájékozódás után, a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig szervezi és irányítja a tűzoltási feladatokat a tűzriadó terv előírásai szerint.
3. A tűzoltás vezető feladata a tűz oltásának szervezése, az erőknek és az eszközöknek a tűz helyszínén való irányítása. A tüzeset helyszínén értékeli a kialakult helyzetet, meghatározza a tűzoltás módját, a beavatkozó dolgozók részfeladatait.
4. Tűzoltás vezetésre jogosultak a tűzoltóság megérkezéséig:
  - munkavállalók
  - vezető beosztású dolgozók
  - tűzvédelmi megbízott,
  - rendezvény biztonsági vezető
  - ügyvezető
5. A tűzoltás vezető intézkedik:
  - az áramtalanításra,
  - a vezetékes gáz elzárására,

- hő és füstelvezetés biztosítására,
  - szellőző- és klímaberendezések kikapcsolására,
  - a létesítményben tartózkodók mentésére,
  - befogadó,- gyülekezőhely kijelölésére,
  - veszélyes anyagok eltávolítására (gázpalack, éghető folyadék, vegyi anyag),
  - nagy értékű mozgatható berendezések, eszközök lehetőség szerinti mentésére,
  - helyiség és épület elhagyására,
  - a tűzoltósági felvonulási terület és útvonal szabaddá tételére.
6. A tűzoltás helyszínére érkező magasabb beosztású vezető köteles átvenni a tűzoltás, műszaki mentés irányítását.
  7. A létesítmény tűzoltás vezetője a tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltás vezetését átadja a tűzoltók vezetőjének.
  8. A tűzoltásban, mentésben közvetlenül résztvevők kötelességei:
    - Az eset helyszínére érkezéskor a kapott utasításnak megfelelően hajtsa végre a feladatokat, a munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét.
    - A kapott feladatot a legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel és a legveszélytelenebb módon végezze.
    - Vigye magával azokat a felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához szükségesek.
    - Az esemény helyszínén a kijelölt helyét csak közvetlen élet- vagy balesetveszély esetén hagyhatja el.
    - Minden rendelkezésre álló eszközzel segítse társait, figyelmeztesse a veszélyeztetetteket, szükség esetén intézkedjen mentésükre.
    - Gondoskodjon a sérült, füstmérgezést szenvedett személyek ellátásáról.
  9. A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell irányítani.
  10. Az oltási módszerek közül azt kell alkalmazni, mely az emberéletet, a testi épséget a legkisebb mértékben veszélyezteti és a legrövidebb idő alatt, a legkisebb kárral végezhető el.
  11. A kis kiterjedésű tüzek esetén egy vagy több kézi tűzoltó készülék egyszerre történő használatával kell a tűz oltását elvégezni.
  12. A kézi tűzoltó készülék, égő személy oltására nem használható.
  13. A vízzel,- habbaloltó felszerelések használata előtt a helyiség épületrész, épület áramtalanítását minden esetben el kell végezni.
  14. A tűzoltás akkor tekinthető befejezettnek, ha nem áll fenn a visszagyulladás lehetősége.

### **Személyek mentése**

1. Az életveszélybe került személyek mentését - mint az első és legfontosabb feladatot - akár anyagi kár okozásával is el kell végezni.

2. A mentési sorrendet a tűzoltás vezető dönti el.
3. A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata ellenére is - végre kell hajtani.
4. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.
5. A tűzoltás vezető az életmentés elrendelésekor döntsön:
  - a mentés sorrendjéről, módjáról, eszközeiről,
  - a mentést végrehajtók kijelöléséről.
  - a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
  - a kimentettek ideiglenes elhelyezéséről, a befogadó hely megjelöléséről,
6. Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.
7. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei használhatók.
8. A tűz által veszélyeztetett területről a személyek mentését a tűzoltás vezető utasítása szerint a tűz által nem veszélyeztetett helyre kell végrehajtani.
9. Tűz következtében sérült személyeket elsősegélynyújtásban kell részesíteni.

#### **Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat**

1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a mellékletben meghatározott módon és gyakorisággal gondoskodni.
2. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
3. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni a gyártó vonatkozó előírásait.
4. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.
5. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell.
6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

### Záró rendelkezések

Jelen tűzvédelmi szabályzat hatálybalépésével minden e tárgyban kiadott korábbi utasítás, rendelkezés hatályát veszti.

A tűzvédelmi szabályzat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Continental Aréna minden dolgozójára kötelező érvényű.


A tűzvédelmi szabályzatban meghatározott megelőző tűzvédelmi intézkedéseket minden dolgozó köteles előzetes felszólítás nélkül megtartani.

A tűzvédelmi szabályzat előírásainak megszegőivel szemben munkáltatói intézkedést kezdeményezek.


Nyíregyháza, 2016. augusztus 10.


Összeállította:

**Qualifikáció**  
Tűz, Munka és Környezetvédelmi  
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság  
4484 Ibrány, Lehel u. 18.  
Cg.: 15-06-092610 A.sz.: 21927601-2-15

  
.....  
**Szilágyiné Tábori Katalin**  
Qualifikáció Bt.

Ellenőrizte és jóváhagyta:

  
.....  
**Kósa Árpád**  
ügyvezető





## Mellékletek

### Nyilvántartás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről

Az alábbi munkakörökben kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány hiányában a saját, illetve a külső munkavállaló a pontban megjelölt munkakörökben nem foglalkoztatható.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1–9., és 12–13. pontban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A szakvizsga-bizonyítványok meglétét és érvényességét folyamatosan vizsgálni kell.

S.sz.	Név	Szül. idő	Témakör	Vizsga kelte	Vizsgabiz. száma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**Feltétel alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez**

A 20....év.....hó.....napján megtartott helyszíni szemle, valamint a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat XVIII. fejezet 184.§ (3) bekezdésben előírtak alapján:

20.....év..... hó ..... nap ..... órától ..... óráig  
 .....(helyen)  
 ..... nevű dolgozó  
 Születési hely, idő..... Szakvizsga biz. száma: .....

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezhet, a tűzvédelmi szabályzat előírásai és az alábbi feltételek végrehajtása, illetve megtartása mellett.

**Tűzvédelmi előírások, feltételek:**

A helyszínen az ott keletkező tűz oltására alkalmas legalább .....db..... típusú tűzoltó készüléket és .....(eszközt) kell készenlétben tartani.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

A tevékenység befejezése után köteles meggyőződni, hogy tüzet okozó körülmény, állapot nem jött-e létre.

A munkát végző a munka befejezését a munkát elrendelőnek köteles bejelenteni.

.....  
 munkát elrendelő aláírása

A feltételben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok megtartásáért büntetőjogi felelőséget vállalok.

....., 20..... hó .....nap.

.....  
 munkát végző aláírása

Tűzveszélyes munkát végeztető helyi vezető külön előírásai:

.....  
 .....

....., 20..... hó .....nap

.....  
 helyi vezető aláírása

**Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése****Ügyirat szám:****Tárgy:** Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése**Címzett:** .....

(A tűzvédelmi hatóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bekezdés. alapján bejelentem, hogy

..... (megnevezés, címe) a területén tűzvédelmi helyzetre kiható új tevékenységet kezdünk meg, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi (az új tevékenység leírása: pl. új technológiai folyamat bevezetése, új termék(ek) tárolása, felhasználása, tűz-, vagy robbanás veszélyes gép, berendezés leírása, az új tevékenység igényelt-e építési, működési engedélyezési eljárás lefolytatását stb.)

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység megkezdésének várható időpontja:

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése (név, beosztás, telefonszám)

....., 20..... hó .....nap

.....  
aláírás  
(képviselő)

**Új belépő tűzvédelmi oktatása**

Név:.....

Szül.hely:.....év.....hó.....nap .....

Anyja neve:.....

Foglalkozása:.....

Munkahelye:.....

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. § (3.) bekezdése értelmében munkakörömről vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesültem.

Az oktatás kiterjedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó eszközök, felszerelések gyakorlati használatára és a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

.....év.....hó.....nap

.....  
dolgozó aláírása.....  
oktatást végző aláírása

### **Tűzoltó készüléket készenlétben tartó ellenőrzési kötelezettségei**

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- az előírt készenléti helyen van-e,
- rögzítése biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- a nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- plombája, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó OKF jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Az üzemeltető szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszüntetéséről.

Csak olyan készüléket szabad készenlétben tartani, amely a fenti vizsgálati szempontoknak megfelel.

## Tűzoltó készülékek számának meghatározása

1. táblázat

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

2. táblázat

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m <sup>2</sup>	Általános esetben	Robbanás- veszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

## Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat, karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hó) 12 hó (+ 1 hó) 5 év (+ 2 hó), 10 év (+ 2 hó)	tűzvédelmi üzemeltetési napló (Felülvizsgálatra nincs követelmény)
fali tűzcsap, vízforrások, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hó, 3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét), 12 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hó	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzoltó felvonó	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás	1 hó	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Rendezvények előtt, min. 3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hó	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		tűzvédelmi üzemeltetési napló
hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstmentesítő ventilátor	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstcsappantyú, zsalu	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	fűstgátló nyílászáró	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	mobil füstkötény	3 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hó (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hó (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hó (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló